

Zenica; 07.04.2021. godine

Poštovani,

Ponuđač u postupku nabavke radova Adaptacije i rekonstrukcije zgrade TechnoPark-a, Anex B je postavio sljedeće upite:

1. *Predmjer radova pod X PROTUPOŽARNA BRAVARIJA*  
*pozicije PPI i PP, u opisu stoji da su pozicije s nadsvjetlom i poziva se na šeme bravarije. Molimo da nam dostavite šeme traženih PP POZICIJA, kao i interval požarnosti 30,60 ili 90 minuta.*

**Odgovor Ugovornog organa:**

**U opisu je greškom napisano da su pozicije sa nadsvjetlom. Pozicije PPI i PP nemaju nadsvjetlo.**

**Na shemi piše koji je interval požarnosti.**

2. *U predmjeru radova pod VII LIMARSKI I POKRIVAČKI RADOVI, stavka 1 i stavka 2 stoji Da se krov pokriva krovnim sendvič panelom debljine d-15 cm. Na crtežima / presjek novoprojektovano stanje, Naznačen je termopanel debljine d-20 cm. Pitanje da li debljinu krovnog panela nuditi prema predmjeru ili crtežima?*

**Odgovor Ugovornog organa:**

**Na presjeku je greškom oznacena debljina termopanela od 15 cm. Stvarna debljina je ona koja je navedena u predmjeru radova, tj. debljina termopanela je 20 cm.**

3. *U predmjeru VIII STOLARSKI RADOVI I PVC STOLARIJA stoji u zajedničkom opisu stavke: U cijenu ne ulaze klupice, koje se posebno obračunavaju a na kraju teksta prije napomene stoji: U cijenu uračunati vanjsku i unutrašnju Klupicu od bojenog al. lima. Kako formirati jedinične cijene pozicija?*

**Odgovor Ugovornog organa:**

**U jediničnu cijenu svake pozicije vanjske PVC stolarije treba uračunati i vanjsku i unutrašnju klupicu.**

U skladu sa datim odgovorima izmijenjena je Tenderska dokumentacija te je ista dostupna na web stranici Agencije ZEDA.



DIREKTOR

Senad Pašalić