

Zenica; 15.12.2021. godine

Poštovani,

*Ponuđač u postupku nabavke radova Adaptacije i rekonstrukcije zgrade TechnoPark-a, Anex B - Faza I je postavio slijedeći upit:*

*"Predmjer radova iz decembra mjeseca 2020 i Predmjer radova koji se odnosi na objavljeni tender u dijelu Gromobranskih instalacija- Uzemljenje se razlikuje u tački 3.5.1. i 3.5.2. odnosno 5.1. Predmjera koji se tiče trenutnog postupka i u mail-u priložio uporedne tabele dijela Specifikacije,,*

**Odgovor Ugovornog organa:**

**Opis pozicija stavka 5. Uzemljenje : Prilikom uređivanja teksta**

**izbrisala se stavka te tako novi opisi za radove pod stavkom 5. Uzemljenje glasi ovako:**

**5 Uzemljenje**

**Ova stavka se izvodi ukoliko rezultati mjerenja postojećeg uzemljivača ne zadovoljava propisane uvjete.**

<b>5.1.</b>	<b>Paličaste sonde 50x50x2000 mm, spust sonde POS Fe/Zn 90706</b>	<b>kom.</b>	<b>10</b>
<b>5.2.</b>	<b>Trakasti vodič (od sondi do K.M.M.) TV Fe/Zn 90400</b>	<b>kom.</b>	<b>35</b>

